

## Despacho:

Os documentos apresentados não confirmam realização de serviços similares conforme os itens do Termo de Referência (Sistema Fixo de Combate a Incêndio ( Sistema de Iluminação de Emergência; Sistema de Unidades Extintoras; Sistema de Sinalização e Rota de Fuga; Compartimentação Horizontal; Sistema de Detecção de Incêndio Endereçável – Opção Wireless). A documentação apresentada confirma apenas a execução de rede hidráulica em edificação para combate a incêndio. Não há comprovação de vínculo contratual com o profissional detentor da CAT apresentada;

Despacho assinado eletronicamente por:

- LUCAS FURTADO DA SILVA, SV - NCENG, NCENG, em 29/03/2023 10:39:45.

Núcleo de Engenharia